

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
НОВИ САД

**П РА В И Л А  
О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА**

Септембар 2011.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
Бр: 02-1225/1  
Дана: 30.09.2011.

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (Сл. Гласник РС број 111/09), и члана 54. Статута Академије уметности у Новом Саду, Савет Академије уметности дана 29.09.2011. године доноси

## **П Р А В И Л А О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Овим Правилима уређују се услови и мере за отклањање опасности од пожара и за спасавање људи и имовине угроженим пожаром, организација и начин вршења унутрашње контроле, заштита од пожара, начин и поступак ангажовања запослених у поступку гашења пожара, средстава за гашење пожара, дужност запослених и одговорних лица по питању заштите од пожара, упознавање запослених са мерама заштите од пожара и у руковању средствима и опремом за гашење пожара, као и друге мере и послови по питању заштите од пожара.

#### **Члан 2.**

Ова Правила се примењују на све запослене на Академији уметности (у даљем тексту: Академија) на студенте, и на друга физичка лица која се нађу у просторијама Академије.

#### **Члан 3.**

О заштити од пожара у просторијама Академије, дужни су да се старају сви запослени, а непосредно је спроводи референт ППЗ, руководиоци служби и секретар.

Упутства и налоге које издају лица за спровођења мера заштите од пожара из претходног става овог члана, било да се односе на превентивне мере за спречавање, или гашење пожара морају извршити сви запослени на Академији, студенти и лица која се налазе у просторијама Академије.

### **II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

#### **Члан 4.**

Академија утврђује мере заштите од пожара овим Правилима. У свим објектима Академије постављају се противпожарни апарати и зидни хидаранти као и средства за пружање прве помоћи повређеном од пожара.

#### Члан 5.

Средства за гашење пожара морају се поставити на приступачна и видљива места због лакше и ефикасније употребе у случају избијања пожара.

Приликом повећања броја пословних просторија у Академији обавезно се врши снабдевање истих потребним противпожарним апаратима и справама а истовремено се врши замена дотрајалих, неисправних и застарелих апарата за гашење пожара.

#### Члан 6.

У циљу заштите од пожара на Академији спроводе се обавезно мере заштите од пожара и то:

- стручна контрола и преглед исправности електричних инсталација и поправка кварова на електричним инсталацијама, контрола исправности рада главног прекидача за централно искључење електричне струје;
- стручна контрола исправности термичких уређаја (решоа и сл.) и постављање подметача од азбеста и шамота;
- стручна контрола громобранских инсталација коју врши овлашћена организација;
- забрана лицновања електричних осигурача и забрана постављања провизорних електричних инсталација и водова
- забрана употребе отворених грејних тела
- забрана употребе више повезаних продужних гајтана укључених на исту утичницу.

Лице задужено и одговорно за контролу и провођење напред наведених мера је шеф техничке службе задужен за ППЗ.

#### Члан 7.

На Академији се реализује делатност високог образовања која обухвата наставне (часови вежби и предавања) и ваннаставне активности.

Кроз часове вежби и предавања обавља се теоријска настава екс катедра и часови у зависности од уметничке области - музичке уметности, ликовна уметност и драмска уметност, што подразумева различиту опремљеност учионица, кабинета, атељеа и сала (музички инструменти, боје, киселине, лакови, платна, глина, гипс и учионице за аудиовизуелне медије.

Наставне и ваннаставне активности студената поред часова вежби и предавања обухватају и следеће: концерти, изложбе, радионице, аудиовизуелна снимања, представе итд.

#### Члан 8.

Објекти Академије се налазе на следећим локацијама:

- 1) Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, површина: 1.668,75 м<sup>2</sup>;
- 2)Петроварадинска тврђава (обухвата три објекта: главна зграда, Барутана и мала кућа), површина: 2.311,95 м<sup>2</sup>;
- 3) Нови Сад, Павла Стаматовића 4, површина: 265,32 м<sup>2</sup>;
- 4) Нови Сад, Косовска 33, површина: 490, 85 м<sup>2</sup>;
- 5) Нови Сад, Булевар Деспота Стефана број 6, површина: 85,15 м<sup>2</sup>.

У Академији су посебно опасна места и угрожена од пожара учионице и просторије за наставу графике, вајања и сликања и библиотека са читаоницом.

#### Члан 9.

У објекту Академије на локацији у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7 се налази мултимедијални центар чија је намена извођење представа, концерта, изложби и одбране дипломских радова, дипломских-мастер радова, магистарских радова и доктората.

Мултимедијални центар обухвата позорницу, галерију, куполу, четири улаза-излаза и партерну површину са 100 места намењених за публику. Публику приликом извођења наведених активности чине студенти, запослени на Академији (наставници и сарадници) и трећа лица.

#### Члан 10.

Грејање објеката Академије уметности реализује се на следећи начин:

- 1) Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, - централно грејање преко ЈКП „Новосадска топлана“;
- 2) Петроварадинска тврђава (обухвата три објекта: главна зграда, Барутана и мала кућа) – етажно грејање на лож-уље. Котларница се налази у приземљу-сутерену главне зграде);
- 3) Нови Сад, Павла Стаматовића 4, централно грејање преко ЈКП „Новосадска топлана“;
- 4) Нови Сад, Косовска 33, централно грејање преко ЈКП „Новосадска топлана“;
- 5) Нови Сад, Булевар Деспота Стефана број 6, централно грејање преко ЈКП „Новосадска топлана“.

#### Члан 11.

На местима наведеним у члановима 8. и 9. ових правила сви запослени који се по било ком основу ту задржавају су обавезни да спроводе прописане мере заштите од пожара и лично су одговорни за сваки ризик противпожарне опасности који настане њиховим присуством.

Запаљиве течности чувају се тако да се на отвореном простору у полицама, пултевима, регалима и сл. може се држати само количина од 0,5 литара, а у затвореним металним ормарима највише од 1 литар. Веће количине запаљивих течности држе се у наменском бетонираним простору – бункеру предвиђеном за ове намене.

#### Члан 12.

У објектима Академије је забрањено пушење и употреба свих отворених грејних тела у просторијама и местима утврђених у члановима 8. и 9. ових Правила.

Знак забране пушења је видно истакнут у свим објектима Академије у складу са Законом.

#### Члан 13.

Поред наведених мера потребно је:

- да се контрола исправности ватрогасних апарата и хидрантске мреже врши два пута годишње од стране овлашћеног сервиса;
- да се у просторијама утврђених у члановима 8. и 9. ових Правила обезбеде слободни пролази и излази из ових просторија, као и све друге мере противпожарне заштите прописане законом.
- у сваком објекту Академије видно истаћи шему евакуације лица у случају пожара.

### III ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

#### Члан 14.

У делокругу послова шефа техничке службе задуженог за ППЗ из домена противпожарне заштите је:

- да приликом ступања на рад новог запосленог упозна са прописима и мерама заштите од пожара и опасностима од пожара везано за радно место; са спровођењем мера заштите од пожара и коришћења средстава и апарата за гашење пожара;
- контрола примене мера заштите од пожара од стране запослених;
- контрола исправности уређаја и средстава за гашење пожара;
- упознавање запослених са начином руковања ватрогасним апаратима од стране овлашћеног предузећа;
- организација акције гашења пожара
- вршење детаљног прегледа стања пожарне безбедности у свим објектима и радним просторијама по потреби а најмање једном месечно;
- констатовање нађеног стања, предлагање мера за отклањање недостатака и правовременог упознавања декана и секретара Академије са истим.

### IV ДУЖНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ И ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

#### Члан 15.

Сваки запослени је дужан да се на свом радном месту упозна детаљно са опасностима од избијања пожара, са начином гашења пожара, као и расположивим средствима и апаратима за гашење пожара којима Академија располаже.

Сваки запослени кад примети непосредну опасност од избијања пожара, или кад примети настали пожар, обавезан је да покуша да опасност отклони, односно пожар угаси, уколико то може учинити без опасности за личну сигурност, односно без опасности по своје здравље и живот.

Поред обавезе локализације и гашења пожара из претходног става овог члана сваки запослени је обавезан да истовремено путем телефона обавести Општинску ватрогасну бригаду, декана, секретара и шефа техничке службе Академије.

#### Члан 16.

Поред обавеза из претходног члана, сваки запослени је нарочито обавезан:

- да се придржава свих прописаних мера из области заштите од пожара које су одређене важећим прописима и овим Правилима;
- да у току рада присуствује семинарима, курсевима и другим облицима обучавања заштите од пожара, а нарочито у стручном коришћењу и правилној употреби средстава за гашење пожара;
- да пре напуштања просторија у којима ради да искључи електрично осветљење, машине, апарате, а нарочито сва грејна тела вађењем прикључног гајтана из електричног круга;
- да учествује у гашењу пожара и пружању прве помоћи;

- да води бригу о томе да на местима која нису за то одређена не нагомилава лако запаљив материјал и
- да извршава све задатке везане за противпожарну заштиту које му наложи декан, у складу са овим правилима.

#### Члан 17.

Академија има портире – 12 извршилаца који у сменама 24 часа обављају послове обезбеђења објеката на свим локацијама Академије уметности. Портири су општим и појединачним правним актима Академије задужени за послове ППЗ. Поред обавеза из чланова 14. и 15. ових Правила, портири су у обавези да у току своје смене обилазе објекте и прате примену мера ППЗ, да о своја запажања уносе у књигу дежурства те да о свим околностима обавештавају шефа техничке службе.

#### Члан 18.

Декан Академије на основу извештаја шефа техничке службе:

- једном годишње разматра стање безбедности од пожара у просторијама Академије и доноси одлуке за побољшање стања пожарне безбедности;
- обезбеђује финансијска средства за потребе пожарне безбедности;
- организује успешно функционисање службе заштите од пожара;
- доноси правила о заштити од пожара.

Секретар Академије је обавезан да у сарадњи са шефом техничке службе:

- спроводи мере заштите од пожара;
- упознаје новопримљене запослене са мерама заштите од пожара и обавезама у вези заштите од пожара;
- одговоран је да у сарадњи са деканом размотри стање безбедности од пожара у просторијама Академије.

#### Члан 19.

За спровођење мера заштите од пожара одговорни су декан, секретар и шеф техничке службе.

Декан је нарочито одговоран да се залаже за обезбеђење потребних средстава за противпожарну заштиту по налогу инспекцијских органа:

- да колегијум Академије по потреби упознаје са стањем безбедности од пожара и обезбеђења услова за успешно функционисање службе заштите од пожара;
- да покреће дисциплински поступак против запослених који не извршавају своје дужности и који не предузимају потребне мере заштите од пожара.

#### Члан 20.

Не придржавањем одредаба ових правила чини се тежа повреда радне дужности.

V  
ПОСТУПАК И НАЧИН УПОЗНАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ  
ОД ПОЖАРА И НАЧИН ОБУЧАВАЊА ОПРЕМОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Члан 21.

У циљу упознавања радника са мерама заштите од пожара врши се следеће:

- новопримљени запослени морају бити упознати са мерама заштите од пожара, а посебно са мерама везаних за радно место на којем ће радити;
- упознавање новозапослених врши се кроз обуку и проверу знања путем тестова за проверу из области заштите од пожара која се врши у просторијама Академије од стране овлашћене организације;
- свака следећа провера знања запослених обавља се путем тестова за проверу из области заштите од пожара од стране овлашћене организације сваке три године.

Обуку организује шеф техничке службе.

VI  
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ

Члан 22.

Провера знања и обука из области заштите од пожара је регулисана посебним програмом, а изводи се теоретски и практично.

VII  
ПОСТУПАК У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
ЗАВАРИВАЊА, ЛЕМЉЕЊА И РЕЗАЊА НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА

Члан 23.

Одобрење за извођење радова заваривања, лемљења и резања на привременим местима издаје секретар у складу са законским одредбама.

VIII  
ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ПОСТУПАК У  
СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

Члан 24.

Академија је опремљена хидрантима и ручним апаратима за гашење пожара типа „С“.

Члан 25.

Од средстава за гашење пожара Академија поседује апарате за гашење пожара типа „С“ и то:

*Зграда Академије ул. Буре Јакшића 7*

С-6 13 комада

С-9 15 комада

*Зграда Академије Петроварадинска тврђава (велика зграда, Барутана, мала кућа)*

С-9 21 комада

С-6 2 комада

Објекат у Косовској 33

С-9 4 комада

Објекат у Павла Стаматовића 4

С-6 \_\_\_\_\_комада

С-9 2 комада

Објекат на Булевару Деспота Стефана 6

С-6 \_\_\_\_\_ комада

С-9 \_\_\_\_\_ комада

#### Члан 26.

Хидрантска мрежа је постављена у објектима Академије уметности и то:

- зграда у улици Ђуре Јакшића - 18 хидраната
- зграда на Петроварадинској тврђави - 6 хидраната
- објекат у Косовској 33 - 3 хидраната
- објекат у Павла Стаматовића 4 - 2 хидраната
- објекат на Булевару Деспота Стефана 6 - \_\_\_\_\_хидраната

Хидранти су опремљени са млазницом и цревом до 15цм.

#### Члан 27.

Сваки запослени је дужан да у случају настанка пожара покуша да локализује пожар апаратом за гашење, а кад примети пожар одмах јавља одговорном лицу у Академији и ватрогасној бригади.

#### Члан 28.

Одговорно лице руководи гашењем пожара и у договору са ватрогасном бригадом реализује начин гашења и евакуацију људи и материјалних добара.

#### Члан 29.

Ради заштите материјалних добара која су од изузетне вредности (уметничка дела, музички инструменти и сл.) почетни пожар се не сме гасити водом јер ће доћи до уништења истих.

Ову чињеницу одговорно лице треба да нагласи свим запосленима као и ватрогасној бригади.

### IX

#### ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 30.

Измене и допуне овог правилника врше се по поступку који је предвиђен за његово доношење.

#### Члан 31.

Доношењем ових правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара од 23.10.1996. године.

#### Члан 32.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Председник Савета  
проф. Душан Тодоровић, с.р.